



АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя _____

МУП «ТЭЗ»

(наименование потребителя)

по адресу: г. Подольск, Подольский микрорайон, д. 12
 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено соответствие Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с « 25 » октября 2016 г. по « 29 » ноября 2019 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Система 1 (отопление)			
Вычислитель <u>ТЭМ-104</u>	<u>0465088</u>	<u>Q = 0 Гкал</u>	<u>опломб.</u>
Преобразователь расхода пр. <u>РРП Ду 20</u>	<u>136494</u>	<u>M₁ = 0 Т</u>	<u>опломб.</u>
Преобразователь расхода обр.			
Преобразователь расхода подпит.			
Преобразователь температуры (пара)..... <u>КТС-Б</u>	<u>1621050 Гх</u>		<u>опломб.</u>
Время работы		<u>Т_{р.} = 0 ч.</u>	
Время наработки		<u>Т_{нар.} = 0 ч.</u>	
Система 2 (ГВС)			
Вычислитель <u>ТЭМ-104</u>	<u>0465088</u>	<u>Q = 0 Гкал</u>	<u>опломб.</u>
Преобразователь расхода пр. <u>РСМ-05.05 Ду 50</u>	<u>283202</u>	<u>M₁ = 0 Т</u>	<u>опломб.</u>
Преобразователь расхода обр. <u>РСМ-05.05 Ду 50</u>	<u>283151</u>	<u>M₂ = 0 Т</u>	<u>опломб.</u>
Преобразователь температуры (пара)..... <u>КТС-Б</u>	<u>009125 Гх</u>		<u>опломб.</u>
Время работы		<u>Т_{р.} = 0 ч.</u>	
Время наработки		<u>Т_{нар.} = 0 ч.</u>	

Представитель теплоснабжающей организации Иванов И.И.
О.И. КТЭ (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

[Подпись]
 (подпись)

Ответственный представитель потребителя Нач-к сектора МРСЧ ИЧ
Фролкин М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

[Подпись]
 (подпись)