

Утверждаю  
Начальник участка № 4  
МУП Г.о. Подольск «ЖПЭТ №2»

И. Юркин  
«25» 05 2023г.

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Подольск

«25» 05 2023г.

Комиссия в составе: Теплотехник Неуступова Е.С. мастер Бельдюк В.Е.  
председатель совета дома Квасова Л.П.

ООО маргарита директор Пивоварова М.П. инженер Овсянников И.А.

Составили настоящий акт о том, что провели обследование квартиры (помещения) по адресу: Г.о.Подольск ул. Пахринский проезд д 12.

По вопросу (причина): Дефектная ведомость Ц.О.

При обследовании выявлено следующее:

Необходимо провести капитальный ремонт  
внутридомовой системы центрального отопления  
в связи с наличием на розливе отопления  
свищей, хомутов, коррозии поверхностях труб,  
кракы на стояках отопления в техническом  
подполье находятся в неисправном состоянии,  
частично отсутствуют спускники на стояках Ц.О.  
В элеваторных узлах требуется замена  
двух грязевиков, приборов КЧП спускников и  
воздушников.

ЦУТЭ в удовлетворительном состоянии.  
Вводная запорная арматура требуется замена  
2-х шаровых краков Ø100. Фланцевых.

Выводы комиссии:

Подписи комиссии:

ЖПЭТ теплотехник Неуступова Е.С.  
мастер участка Бельдюк В.Е.  
председатель совета дома Квасова Л.П.  
ООО маргарита директор Пивоварова М.П.  
инженер Овсянников И.А.